



UWAGI:

1. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY PRZEANALIZOWAĆ WYMIARY ORAZ ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ NA BUDOWIE.
2. WISIELSKIE PRACE POWINNY BYĆ NADZOROWANE PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA DO PEŁNIENIA FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE.
3. WISIELSKIE ROBÓTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
4. W TRAKCIE PROWADZONYCH ROBÓT MOGĄ WYSTĄPIĆ ELEMENTY NIEPRZEWIDZIANE W NINIEJSZYM PROJEKcie BUDOWANYM. W KAŻDEJ SYTUACJI NALEŻY ZŁOŻYĆ SIĘ DO PROJEKTANTA, CELEM USTALENIA DALEJSZEGO SPOSOBU POSTĘPOWANIA.
5. PRZEBIEG PROJEKTOWANYCH PÓWNOŃ INSTALACJI C.O. I C.W.U. WYNIKAJĄCO ORIENTACYJNE Z DOSTOSOWANIEM DO WARUNKÓW NA BUDOWIE.
6. W MIEJSKACH PRZEJŚĆ INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIAK POŻAROWY NALEŻY ZASTOSOWAĆ PRZEJŚCIA I USZCZELNIENIA P.POŻ. O KLASIE NIE NIŻSZEJ NIŻ KLASA SAMEJ PRZEGRODY BUDOWLANEJ.
7. INSTALACJE MONTOWAĆ Z DZIAŁANIEM SPŁONÓW W KIERUNKU ŹRÓDŁA CIEPŁA.
8. PRZED URUCHOMIENIEM INSTALACJI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PROBY CIŚNIENIOWE ORAZ ODPOWIEDNIECIŚCIOWE, W NAJWIĘKSZYCH PUNKTACH INSTALACJI ZABUDOWAĆ ODPOWIEDNIA, A W NAJWIĘKSZYCH ZAWORY SPŁONÓW.
9. INSTALACJA C.O. W NAJWIĘKSZYCH PUNKTACH WINNA POSIADAĆ AUTOMATYCZNE ODPOWIEDNIOCIŚCIOWE, A W NAJWIĘKSZYCH PUNKTACH PÓWNOŃ MODUŁOWE ODPOWIEDNIOCIŚCIOWE ORAZ SPŁONÓW Z ADU SERWISU.
10. OPRACOWANIE ZAWIERA WSTĘPNY DOBÓR NASTAW ZAWORÓW, JEDNAK PRZED URUCHOMIENIEM INSTALACJI WINNA ZOSTAĆ HYDRAULICZNIE ZRÓWNOWAGIOWANA, A NASTAWY ZASORÓW POWINNY ZOSTAĆ ZWERYFIKOWANE ORAZ USTALONE ICH RZECZYWISTE WARTOŚCI NA BUDOWIE.
11. PRZED ZASOROWANIE INSTALACJI C.O. NALEŻY UNIKAĆ ZASYFONOWANIA INSTALACJI, A TAKOŻE JEŻELI SIĘ POJAWI, WINNO ZOSTAĆ WYSTĄSIŁONE W AUTOMATYCZNY ODPOWIEDNIOCIŚCIOWE ZAWÓR SPŁONÓW (ZALEŻNIE OD SYTUACJI CO WYMAGANE).
12. PRZED ZASOROWANIE INSTALACJI C.O. NALEŻY UNIKAĆ ZASYFONOWANIA INSTALACJI, A TAKOŻE JEŻELI SIĘ POJAWI, WINNO ZOSTAĆ WYSTĄSIŁONE W AUTOMATYCZNY ODPOWIEDNIOCIŚCIOWE ZAWÓR SPŁONÓW (ZALEŻNIE OD SYTUACJI CO WYMAGANE).

LEGENDA:

- INSTALACJA C.O. - ZASILANIE
INSTALACJA C.O. - POWRÓT
- OPIS POMIESZCZENIA: M10-POKÓJ
TYP POMIESZCZENIA
ZALOŻONA TEMPERATURA POWIERZA W POMIESZCZENIU
- OPOMIETRZENIE AUTOMATYCZNE
Z MODUŁOWĄ ODCIĘCZĄ DO MONTAŻU W NAJWIĘKSZYCH PUNKTACH INSTALACJI C.O.
TYP GRZEJNIKA WYKONANOŚĆ DŁUGOŚĆ (mm) / MOC GRZEJNIKA
- GRZEJNIK PŁYTOWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ
ZAWÓR TERMOSTATYCZNY Z GŁOWICĄ ORAZ ZAWÓR GRZEJNIKOWY, POWRÓTNY
- ZAWÓR KULOWY ODCIĘCZAJĄCY, PN6
ULTRADZWIĘKOWY LICZNIK CIEPŁA
- ZAWÓR REGULACJI PRZEPŁYWU

OPRACOWANIE NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ DOSTARCZONEJ PRZEZ INWESTORA. WYMIARY ORAZ LOKALIZACJA URZĄDZEŃ ZOSTAŁA ZALOŻONA JAKO ORIENTACYJNA. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY PRZEANALIZOWAĆ ROZKŁAD LOKALIZACJI URZĄDZEŃ ORAZ ICH WYMIARY, I LOKALIZACJĘ.

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa wewnętrznej instalacji co w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hankego 1-9 w Chorzowie

Investor:
WSPÓLNOTA MIESZKANOWIA PRZY ULICY HANKEGO 1-9 W CHORZOWIE

Adres inwestycji:
Chorzów
ul. Edwarda Hankego 1-9
działka nr: 3672/276
obręb: 0004
jedn.ewid.: 246301_1
246301_1.0004.AR.4.3672/276

Tytuł rysunku:
RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJA C.O.

Projektant:

mgr inż. Tomasz BARANOWSKI
specjalności Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
upr. bud. nr ewid. SLK/3301/POOS/10

Opracowała:

mgr inż. Katarzyna Bokiewicz

Data:

05.2022

Skala:

1:50

Nr rys.:

04