



- UWAGI:
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY PRZEANALIZOWAĆ WYMIARY ORAZ ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ NA BUDOWIE.
 - WIELESPRACIE PRACE POWINNY BYĆ NADZOROWANE PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA DO PEŁNIENIA FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE.
 - WIELESPRACIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
 - W TRAKCIE PROWADZONYCH ROBÓT MOGĄ WYSTĄPIĆ ELEMENTY NIEPRZEWIDZIANE W NINIEJSZYM PROJEKcie BUDOWLANYM. W KAŻDEJ SYTUACJI NALEŻY ZWROCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA, CELEM USTALENIA DALSZEGO SPOSOBU POSTĘPOWANIA.
 - PRZEBIEG PROJEKTOWANYCH PRAC INSTALACJI C.O. I C.W.U. WYKONANO ORIENTACYJNIE Z DOSTOSOWANIEM DO WARUNKÓW NA BUDOWIE.
 - W MIEJSCACH PRZEJŚĆ PRZEGRÓDY ODDZIELENIACH POŻAROWYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ PRZEJŚCIA I USZCZELNIENIA P.POŻ. O KLASIE NIE NIŻSZEJ NIŻ KLASA SAMEJ PRZEGRODY BUDOWLANEJ.
 - INSTALACJE MONTOWAĆ Z ZACHOWANIEM SPĄDKÓW W KIERUNKU ŹRÓDŁA CIĘPŁA.
 - PRZED URUCHOMIENIEM INSTALACJI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRÓBY CIŚNIENIOWE ORAZ ODPIETRZYĆ INSTALACJĘ. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI ZABUDOWAĆ ODPIETRZENIA, A W NAJNIŻSZYCH ZAWORY SPŁUSTOWE.
 - INSTALACJA C.O. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH WINNA POSIADAĆ AUTOMATYCZNE ODPIETRZENIA, A W NAJNIŻSZYCH PUNKTACH PRÓW MOŻLIWOŚĆ ODCIĘCIA ORAZ SPUSZCZENIA ŻŁĄDU SEKCYJNE.
 - OPRACOWANIE ZAWIERA WSTĘPNY DOKŁAD NASTAW ZAWORÓW, JEDEK PRZED URUCHOMIENIEM INSTALACJI WINNA ZOSTAĆ HYDRAULICZNIE ZRÓWNOWAŻONA, A NASTAWY ZAWORÓW POWINNY ZOSTAĆ ZWERYFIKOWANE ORAZ USTALONE GŁÓWNE PRZECIWNIE NAWROTOM NA BUDOWIE.
 - PRZED ZABUDOWĄ INSTALACJI C.O. NALEŻY UNIKAĆ ZASTYKOWANIA INSTALACJI, A TAKIWE JEŻELI SIĘ POJAWI, WINNO ZOSTAĆ WYPŁASZANE W AUTOMATYCZNY ODPIETRZNIKORAZ ZAWÓR SPŁUSTOWY (ZALEŻNIE OD SYTUACJI, CO WYMAGANE).

5
dn 20x2,5 (B)
PAR HC ALUC T 20 mm

ZAWÓR KULOWY, ODCINAJĄCY
WODOMIERZ WODY ZIMNEJ I LUB CIEPŁEJ

ROZMIAR PRZEWODU RUROWEGO C.W.U. I LUB CYRKULACJI
TYP ORAZ ROZMIAR IZOLACJI NA RUROCIĄGI

RUROCIĄGI C.W.U.
RUROCIĄGI CYRKULACJI

OPRACOWANIE NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ DOSTARCZONEJ PRZEZ INWESTORA. WYMIARY ORAZ
LOKALIZACJA URZĄDZEŃ ZOSTAŁA ZAŁOŻONA JAKO ORIENTACYJNA.
PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY PRZEANALIZOWAĆ ROZKŁAD LOKALIZACJĘ URZĄDZEŃ ORAZ ICH WYMIARY,
I LOKALIZACJĘ

PROJEKT TECHNICZNY		Projektant: mgr inż. Tomasz BARANOWSKI	
Nazwa obiektu budowlanego: Budowa wewnętrznej instalacji co w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hankego 1-9 w Chorzowie		spejalno66 Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych upr. bud. nr ewid. SLK/3301/POOS/10	
Investor: WSPÓLNOTA MIESZKANOWIA PRZY ULICY HANKEGO 1-9 W CHORZOWIE	Adres inwestycji: Chorzów ul. Edwarda Hankego 1-9 działka nr. 3672/279 obręb. 0004 jedn.ewid.: 246301_1 246301_1.0004.AR_4.3672/279	Opracowała: mgr inż. Katarzyna Bokiewicz	
Tytuł rysunku: RZUT PARTERU - INSTALACJA C.W.U. I CYRKULACJI	Data: 05.2022	Skala: 1:50	Nr rys.: 08